

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 13/_____**

Максимовский с.о.
Место составления

26.02.2025 г.
Время 14:55

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 13 от 10.02.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района

СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Максимовка, Владимира Ленина (УЛИЦА), 37.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 12.02.2025 - 26.02.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены с 12 по 26 февраля т.г. была проведена профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	С учащимися не проводится инструктивные занятия по изучению правил пожарной безопасности, а также не проводятся беседы с младшими классами по противопожарной тематике. Основание: п. 200 ППБ РК № 55;	П. 1 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"
2	Не обеспечен беспрепятственный подход к огнетушителям при расстановке мебели в	П. 4 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в

	кабинете химии на 2-м этаже. Основание: п. 208 ППБ РК № 55;	отношении организаций образования, учебных заведений"
3	Дежурного персонала отсутствует ключей от кабинета химии. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года за №55 (далее – ППБ РК №55);	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Отсутствует подъезд пожарной техники к источнику противопожарного водоснабжения ПГ (пожарный гидрант) задуту снегом. Основание: п. 164 ППБ РК № 55;	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Территория школы не освещается в темное время суток (для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря). Основание: п. 166 ППБ РК № 55;	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Под лестничным маршем школы допускается хранение горючих материалов (парты и стулья). Основание: пп.10 п. 24 ППБ РК № 55;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из подвала находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 ППБ РК №55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В помещении подвала, в распределительных коробках соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены методом скрутки. Основание: п. 80 ППБ РК № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Обслуживающий персонал не владеет знаниями устройств и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации. Основание: п.п.4 п. 65 ППБ РК № 55;	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Куртеев М. М. *Исх*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «2» листах

«26» 02. 20 25.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 13/_____

Максимовский с.о.
Место составления

26.02.2025 г.
Время 14:55

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 13 от 10.02.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

990440005514, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Максимовка, Владимира Ленина (УЛИЦА), 37.

5. Период проведения проверки 12.02.2025 - 26.02.2025

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 1 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"	Значительное	С учащимися провести инструктивные занятия по изучению правил пожарной безопасности, а также проводить беседы с младшими классами по противопожарной тематике.

			Основание: п. 200 ППБ РК № 55; срок устранения: 25.04.2025
2	П. 4 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"	Грубое	Обеспечить беспрепятственный подход к огнетушителям при расстановке мебели в кабинете химии на 2-м этаже. Основание: п. 208 ППБ РК № 55; срок устранения: 25.04.2025
3	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Дежурному персоналу иметь доступ на все кабинеты. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года за №55 (далее – ППБ РК №55). ; срок устранения: 25.04.2025
4	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Обеспечить подъезд пожарной техники к источнику противопожарного водоснабжения ПГ (пожарный гидрант) очистить от снега. Основание: п. 164 ППБ РК № 55; срок устранения: 25.04.2025
5	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Территорию школы обеспечить освещением в темное время суток (для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря). Основание: п. 166 ППБ РК № 55; срок устранения: 25.04.2025
6	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Под лестничным маршем школы убрать и запретить хранение горючих материалов (парты и стулья). Основание: пп.10 п. 24 ППБ РК № 55; срок устранения: 26.04.2025
7	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		людей при пожаре у выхода из подвала привести в технически исправное состояние. Основание: п.35 ППБ РК №55; срок устранения: 25.04.2025
8	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении подвала, в распределительных коробках соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить методом прессовки или специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ РК № 55; срок устранения: 25.04.2025
9	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Обучить обслуживающий персонал устройств и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации. Основание: п.п.4 п. 65 ППБ РК № 55; срок устранения: 25.04.2025

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Куртисов М. М. Куртис

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«26» 02 2025 г.

