

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 16/_____**

Максимовский с.о.
Место составления

25.02.2026 г.
Время 17:18

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 16 от 11.02.2026 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Сандыктауского района
ЕСКАНОВ СУЛТАН ЕРКИНОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Сандыктауский район, Максимовка, Мустафа Шокай (улица), 37.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 20.02.2026 - 25.02.2026

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
Проведение профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности.

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует должностное лицо ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание:	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	п. 9 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	
2	У дежурного персонала отсутствуют запасные комплекты ключей (обеспеченные биркой с надписью о его принадлежности к замку). Основание: п.10 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы планы эвакуаций не соответствуют по форме ППБ. Основание: п.12 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На территории школы не соответствуют указатели мест нахождения источников противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями документов по стандартизации. Основание: п.1575 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не обеспечивается проведение практических тренировок с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме. Основание: п.14 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Отсутствуют пути проезда для пожарной техники к зданию школы (не очищено от снега). Основание: п.164 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Эвакуационный выход из здания школы (спортивный зал) закрыт на замок, не обеспечена возможность людям, находящимся внутри здания, свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа. Основание: п.34 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	
8	Световой указатель «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре в котельной находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	В помещении электрической щитовой осуществляется размещение и хранение горючих материалов. Основание: пп.6 п.86 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Обслуживающий персонал не владеет знаниями устройств и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации. Основание: п.п. 4 п.65 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Бекенов С.Е. ВСУ

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

« » 20 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.